

## Flauenskjold Vandværk

Bestyrelsesmøde 5. oktober 2017 kl. 14.00 på Mosensvej

Alle mødet

Dagsorden: Mødet omhandlede udelukkende Projekt nyt vandværk

Solceller: Jens Jørgen Lex orienterede om muligheden for investering i solceller i forbindelse med opførelse af det nye vandværk. Der var indhentet tilbud og dette lød på godt 400.000 kr., hvilket vil give en intern pris på 1,51 kr. pr. kwh. Til sammenligning giver vi i øjeblikket ca. 67 øre pr. kwh. For købt el. Forslaget henlægges derfor som uøkonomisk.

Byggeri af nyt vandværk: Maling af vægge og gulv i maskinrum starter nu. Når dette arbejde er færdig og tørt, påbegyndes opsætning af maskineriet.

Oppudsning af sokkel indledes ligeledes nu.

Ud over det planlagt lys, er der yderligere bestilt lys over den sydvendte gavlport. Alt udvendigt lys er med censor.

El-tavlen er præinstalleret med alarmanlæg. Det besluttes at udnytte dette til alarm i såvel bygning som borrehuse. Desuden besluttes at installerer niveauloggere i alle boringer. Dette skyldes, at det er et krav, at vandstands niveauet i boringerne jævnligt skal oplyses. I stedet for manuelt arbejde løses denne opgave efterfølgende elektronisk. Dronninglund Vandværk er spurgt om deres erfaring med vandstandsloggere og disse var meget positive. Samlet pris for alarm og vandstandsloggere 105.134 kr.